

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27102

Gruppe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC FEINGRANULAT	
Beschrieb	Steinwolle lose, Schüttdichte=90kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B16106' (05.04.2016), Prüfbericht 'B16107' (05.04.2016), Klassifizierungsbericht 'B16108' (07.04.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	08.02.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

