

## VKF Technische Auskunft Nr. 27307

Gruppe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet	
Gesuchsteller	Isofloc AG Soorpark 9606 Bütschwil Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	ISOFLOC STONEFIBRE	
Beschrieb	Mineralwolle lose, RD=35-175kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Hersteller: Leistungserklärung '0432-CPR-4230-900353' (02.11.2016); MPA NRW, Dortmund: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0432-CPR-900353 Version 02' (14.03.2017); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '420002512 14-01-B-1' (08.05.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	17.05.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



*M. Donzé*

Marcel Donzé

*G. Rappo*

Gérald Rappo